

УТВЕРЖДАЮ:

И.о директора

Ноябрьского филиала

АО «Аэропорт Сургут»

Васин В.И.

14 04 2026

Дефектная ведомость

14 апреля 2026 г.

Комиссия, назначенная приказом от 30.04.2026 №АН-135/26, в составе:

Соковнин К.И. начальник службы ЭСТОП;
 Тарасьев П.М. начальник службы ТиСТО;
 Ших Н.И. начальник службы ТиС.

Произвела обследование объекта основных средств: **Обшивка наружных стен Служебного здания аэропорта по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Аэропорт**

№ п/п	Выявленные неисправности и повреждения	Ед изм.	Объем	Необходимые для устранения материалы и работы	Ед изм.	объем	примечание
	Растрескивание, осыпание штукатурного слоя	М ²		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 3 м	М ²	49,3	
				Демонтаж наружного блока системы кондиционирования	ШТ	1	
				Монтаж наружного блока системы кондиционирования	ШТ	1	
				Зачистка штукатурного слоя	М ²	34,5	
				Крепление штукатурной сетки 50х50, диаметром 3мм, с шагом крепления 50 на 50 см.	М ²	49,3	
				Оштукатуривание поверхностей по сетке штукатурными смесями на гипсовой основе	М ²	49,3	
				Устройство металлический обрешетки	М ²	49,3	
				Укладка минераловатного утеплителя в 1 слой между стойками обрешетки	М ²	49,3	
				Укладка ветро-пароизоляционного слоя	М ²	49,3	

				Установка металлосайдинговых панелей	М ²	49,3	
				Окраска масляной краской входные двери	М ²	5,35	

Члены комиссии:


 Соковнин К.И.

 Тарасьев П.М.

 Ших Н.И.