

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора
Ноябрьского филиала
АО «Аэропорт Сургут»
Васин В.И.
19 04 2026

Дефектная ведомость

14 апреля 2026 г.

Комиссия, назначенная приказом от 30.04.2026 №АН-135/26, в составе:

Соковнин К.И. начальник службы ЭСТОП;
Тарасьев П.М. начальник службы ТиСТО;
Ших Н.И. начальник службы ТиС.

Произвела обследование объекта основных средств: Ремонт стены/ Частичное разрушение кирпичной стены. Здание ТП-2 по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Аэропорт, кадастровый №89:12:110201:332

№ п/п	Выявленные неисправности и повреждения	Ед изм.	Объем	Необходимые для устранения материалы и работы	Ед изм.	объем	примечание
	Частичное разрушение кирпичной стены здания, осыпание кирпича	М ²		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 4 м: Трубчатых для прочих отделочных работ	М ²	85	
				Подготовка кирпичной кладки к штукатурке	М ²	35	
				Оштукатуривание наружных стен	М ²	35	
				Наружная облицовка поверхности стен профлистом металлическим с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	М ²	85	Цвет согласно маркировки здания
				Гидроветрозащита изоспан: АМ	М ²	85	
				Утепление жесткой минеральной ватой толщиной 5 см	М ²	85	

				Устройства отлива по краю кровли	М	20	
				Облицовка откосов дверей размером 2,0 х 2,0 м	ШТ	2	
				Облицовка откосов дверей размером 2,0х0,9 м	ШТ	1	
				Облицовка откосов окон размером 2,0х0,75 м	ШТ	2	
				Заделка торцов вентилируемого фасада	М	8,80	

Члены комиссии:


 Соковнин К.И.

 Тарасьев П.М.

 Ших Н.И.