

Дефектная ведомость
«14» мая 2026г.

Комиссия, назначенная приказом от 30.03.2026 №ААС-247/26, в составе:

Святкина Т.В.Начальник СОКнязев К.Н.Начальник АСБачурин В.А.Инженер 1 категории СО

Провела осмотр объекта основных средств:

Привокзальная площадь: Ремонт асфальтобетонного покрытия привокзальной площади АО
«Аэропорт Сургут», кадастровый №86:10:0101000:3632

№ п/п	Выявленные неисправности и повреждения	Ед изм.	объе м	Необходимые для устранения материалы и работы	Ед изм.	объем	примечание
				Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий в местах разрушения методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы до 2000 мм, толщиной слоя 50 мм.	м2	1150,00	
				2. Очистка поверхности от пыли и грязи.	м2	1150,00	
				3. Обработка поверхности вяжущими материалами.	м2	1150,00	
				4. Устройство покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси тип ЩМА-16 на ПБВ- 130 толщиной 0,05 метра.	м2	1150,0	
				5. Погрузка строительного мусора на автомашину .	тн	146,05	
				6. Вывоз строительного мусора на расстояние до 5 км.	тн	146,05	

Члены комиссии:

Святкина Т.В.

Ф.И.О

Князев К.Н.

Ф.И.О

Бачурин В. А.

Ф.И.О

подпись

подпись

подпись