

№ п/п		Технические характеристики					Ед. изм.	Значения, данные				
1		Номинальное напряжение главных цепей					В	400				
2		Номинальное напряжение вспомогательных цепей					В	230				
3		Частота переменного тока главных и вспомогательных цепей					Гц	50				
4		Номинальный ток					А	40				
5		Тип системы заземления					–	TN-S				
6		Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69					–	У4				
7		Сейсмостойкость по шкале MSK-64					Балл	До 5 баллов				
8		Выполнение дверей					-	Одностворчатая				
9		Подвод кабелей						Сверху				
10		Измерительные приборы					-	-				
11		Комплектация приборами класса точности не менее 2,5					-	-				
12		Световая сигнализация - на светодиодах					-	-				
13		Степень защиты щита с закрытой дверцей, не менее					-	IP54				
14		Окраска щита						Порошковыми эмалями методом напыления толщиной 50-100 мкм, класс покрытия наружных поверхностей – не ниже IV, остальных – не ниже VI по ГОСТ 9.032				
15		Количество и характеристика аппаратов защиты и управления					-	По прилагаемой схеме				
16		Интеграция с АСУ ТП и систему АСТУЭ с элементами управления					-	Не требуется				
17		Материал сборных шин					-	Медные				
18		Тип исполнения					-	Навесной				
19		Необходимость шеф-монтажа					-	Не требуется				
Взам. инв. №							29-26-1-30.0/1					
							Капитальный ремонт пола операционного зала Ангарного корпуса АО «Аэропорт Сургут»					
		Изм.		Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Кенесов				06.26	Внутреннее электроосвещение		Стадия	Лист	Листов	
Пров.		Кенесов				06.26			Р	1	3	
Инв. № подл.		Н. контр.		Черданцева				06.26	Опросный лист для заказа щита ЩО-8		ООО «СТП»	
		ГИП		Амиров				06.26				

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									2
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	29-26-1-30.0/1

20	Объем поставки	Щитовое устройство полной заводской готовности; монтажный комплект (элементы для сборки, крепёжные изделия и пр.); ключи от дверей; кабельные вводы (уплотнители металлические); комплект ЗИП 10 % но не менее 1 шт.; сертификат соответствия; однолинейные и принципиальные схемы силовых цепей; принципиальные схемы вспомогательных цепей и РЗА; документация на комплектующую аппаратуру (паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты соответствия); протоколы заводских испытаний; паспорт; инструкция по монтажу и руководство по эксплуатации. Вся документация должна быть выполнена на русском языке
----	----------------	--

Дополнительные требования:

На стенке (дверце) шкафа разместить одноклавишные выключатели для оперативного управления зональным освещением.

Приложения:

- Приложение А (обязательное). Щит рабочего освещения ЩО-8. Схема однолинейная принципиальная.

