

**Технические условия
в части вентиляции и кондиционирования
горячий цех САК**

1. Произвести замену вытяжного вентилятора системы В5 (основной зонт над плитами) совместно с воздуховодами от вытяжного зонта до вентилятора.

Оборудование и материалы:

- Вентилятор типа ВРКК-560А3 (1455 об/мин) -1шт.
- Воздуховоды 500*500 - 2мп;
- Воздуховоды 600*600 - 1,5 мп;
- Глушитель 600*600 длина 1500 -1 шт.;
- Угол 90гр. 500*500-1 шт.;
- Переход с 500*500 на 600*600 -1шт.

2. Произвести замену потолочных кондиционеров типа AERO ALC 24 в количестве 2 шт. на кондиционеры типа BALLU BLC_CF-24HN1_21Y.

Оборудование и материалы:

- Кондиционер потолочный типа BALLU BLC_CF-24HN1_21Y- 2шт.
- Комплект для монтажа кондиционера (медная труба, изоляция, кабель) (межблочная трасса 6 м.) (фреоновод 5 /9" ; 3/8")— 2 компл.
- Дренажная трасса (шланг дренажный, крепеж, материалы для присоединения к существующей канализации) -10 м.
- Дренажная помпа типа sauermann si 27 -1 шт.

3. Произвести замену настенного кондиционера типа Ballu 07 в количестве 1 шт. на кондиционер большей производительности типа Ballu 09.

Оборудование и материалы:

- Кондиционер потолочный типа Ballu BSO 09 HN8- 1 шт.
- Комплект для монтажа кондиционера (медная труба, изоляция, кабель) (межблочная трасса 6 м.) (фреоновод 1 /4" ; 3/8")— 1 компл.
- Дренажная трасса (шланг дренажный, крепеж, материалы для присоединения к существующей канализации) -10 м.

Инженер по вентиляции службы ТиСТО
10.12.2025



С.А. Криков